



Comité de gestion - Beheerscomité

Fiche réponse nouveau RGIE – Fiche antwoord nieuw AREI

Document complété par les autorités compétentes (DG Energie / SPF Emploi)

Document ingevuld door de bevoegde overheden (AD Energie / FOD Werkgelegenheid)

Fiche numéro (xls) – Fichenummer (xls) : 1

Date approbation Comité – Datum goedkeuring Comité : 16/09/2020

Sujet - Onderwerp :

Réalisation des contrôles – Uitvoering van de controles

Interprétation des prescriptions – Interpretatie van de voorschriften

Mise en œuvre des prescriptions – Uitvoering van de voorschriften

Autre question, problème, ... - Andere vraag, probleem, ...

Livre – Boek :

Livre 1 – Boek 1 Domestique/Huishoudelijk Non domestique/Niet-huishoudelijk

Livre 2 – Boek 2

Livre 3 – Boek 3

Chapitre, section, sous-section – Hoofdstuk, afdeling, onderafdeling :

Section 9.1.1. – 9.1.2. Livre 1 / Afdeling 9.1.1. – 9.1.2. Boek 1

Section 9.1.1. Livres 2 et 3 / Afdeling 9.1.1. Boeken 2 en 3

Description du sujet – Beschrijving van het onderwerp :

Absence des rapports de contrôle précédents dans le dossier de l'installation électrique : rapport de contrôle de conformité et dernier et avant-dernier rapport de la visite de contrôle

Afwezigheid van de vorige controleverslagen in het dossier van de elektrische installatie : verslag van de gelijkvormigheidscontrole en laatste en voorlaatste verslag van het controlebezoek

Réponse :

Pour les installations tombant sous la compétence de la Direction générale de l'Energie :

Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant d'une installation électrique doit s'assurer en tout temps de respecter le nouveau RGIE. L'installation électrique doit donc satisfaire aux prescriptions du nouveau RGIE. Le propriétaire se doit de disposer d'un dossier complet et conforme. Si le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant d'une installation électrique existante ne dispose plus des rapports de contrôle, il doit laisser réaliser un nouveau contrôle conformément au chapitre 6.5. du nouveau RGIE. Etant donné que l'ancien RGIE de 1981 a été abrogé au 1^{er} juin, ce contrôle vérifiera à nouveau la conformité de l'installation électrique, mais suivant le nouveau RGIE. La partie 8 peut s'appliquer pour une installation électrique réalisée avant le 1^{er} juin 2020. Si un nouveau contrôle est réalisé, il appartient au propriétaire, gestionnaire ou exploitant de mentionner à l'organisme agréé chargé du contrôle de l'application ou non de la partie 8 et de pouvoir le justifier en cas de demande des autorités compétentes. Si la nouvelle visite de contrôle est négative, la section 9.1.3. du nouveau RGIE est d'application. Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant d'une installation électrique doit donc disposer en tout temps d'un rapport de contrôle qui démontre la conformité de l'installation électrique au nouveau RGIE.

Lors d'une visite de contrôle conformément au chapitre 6.5. du nouveau RGIE pour compléter à nouveau le dossier de l'installation électrique (absence des rapports de contrôle), l'organisme agréé doit mentionner dans la rubrique des remarques du rapport de contrôle :

- 1) *la mention que la visite de contrôle a aussi pour objectif de compléter à nouveau le dossier de l'installation électrique ;*
- 2) *l'obligation par le propriétaire, gestionnaire ou exploitant de laisser contrôler périodiquement l'installation électrique ;*
- 3) *l'application ou non de la partie 8 du nouveau RGIE ;*
- 4) *la mention des rapports de contrôle présents dans le dossier de l'installation électrique.*

Pour les installations tombant sous la compétence du SPF Emploi :

En ce qui concerne l'absence du rapport de contrôle de conformité :

Dans ce cas, il n'est pas certain qu'un contrôle de conformité a été réalisé et sur l'ensemble de l'installation. Un nouveau contrôle de conformité par un organisme agréé devra être réalisé (avec application ou non de la partie 8 à mentionner dans le rapport de contrôle). Si le propriétaire, gestionnaire ou exploitant de l'installation électrique dispose d'un rapport de visite de contrôle renvoyant vers le contrôle de conformité (avec la référence et la date) et dans lequel la conformité est mentionnée (ou il peut être démontré que les infractions ont été solutionnées), ce rapport peut remplacer le rapport de contrôle de conformité. La portée du contrôle doit être claire et il n'y a pas eu de modifications ou d'extensions. Toute modification ou extension a fait l'objet d'un autre contrôle de conformité.

En ce qui concerne l'absence des rapports de visite de contrôle :

Si le propriétaire, gestionnaire ou exploitant ne dispose plus des rapports de visite de contrôle, le principe pour les installations de la Direction générale de l'Energie s'applique.

Antwoord:

Voor de installaties die onder de bevoegdheid van de Algemene Directie Energie vallen:

De eigenaar, beheerder of uitbater van een elektrische installatie moet er te allen tijde voor zorgen dat deze voldoet aan het nieuwe AREI. De elektrische installatie moet daarom voldoen aan de eisen van het nieuwe AREI. De eigenaar moet over een volledig en conform dossier beschikken. Indien de eigenaar, beheerder of uitbater van een bestaande elektrische installatie niet meer over de controleverslagen beschikt, moet hij een nieuwe controle overeenkomstig hoofdstuk 6.5 van het nieuwe AREI laten uitvoeren. Aangezien het oude AREI van 1981 op 1 juni werd ingetrokken, zal deze controle opnieuw de conformiteit van de elektrische installatie nagaan, maar volgens het nieuwe AREI. Deel 8 mag worden toegepast op een elektrische installatie uitgevoerd vóór 1 juni 2020. Het is aan de eigenaar, beheerder of exploitant om aan het erkend organisme dat belast is met de controle te melden of deel 8 al dan niet van toepassing is en om dit te kunnen verantwoorden indien de bevoegde autoriteiten daarom verzoeken. Indien de controle negatief is, is afdeling 9.1.3. van het nieuwe AREI van toepassing. De eigenaar, beheerder of uitbater van een elektrische installatie moet dus te allen tijde beschikken over een controleverslag dat de conformiteit van de elektrische installatie met het nieuwe AREI aantonnt.

Bij een controlebezoek overeenkomstig hoofdstuk 6.5. van het nieuwe AREI om het dossier van de elektrische installatie opnieuw te vervolledigen (afwezigheid van de controleverslagen) moet het erkend organisme in de rubriek opmerkingen van het controleverslag het volgende vermelden:

- 1) *de melding dat het controlebezoek ook als doel heeft het dossier van de elektrische installatie opnieuw te vervolledigen;*
- 2) *de verplichting voor de eigenaar, beheerder of uitbater om de periodieke controles van de elektrische installatie te laten uitvoeren;*
- 3) *al dan niet toepassing van deel 8 van het nieuwe AREI*
- 4) *de melding van de controleverslagen die aanwezig in het dossier van de elektrische installatie zijn.*

Voor de installaties die onder de bevoegdheid van de FOD Werkgelegenheid vallen:

Betreffende de afwezigheid van het verslag van de gelijkvormigheidscontrole:

Ingeval het niet zeker is dat er een gelijkvormigheidscontrole werd uitgevoerd die betrekking heeft op de volledige elektrische installatie zal een nieuwe gelijkvormigheidscontrole door een erkend organisme moeten uitgevoerd worden (al dan niet met toepassing van deel 8 , wat moet vermeld worden in het controleverslag). Indien de eigenaar, beheerder of uitbater beschikt over een verslag van een controlebezoek dat betrekking heeft op de gelijkvormigheidscontrole (met referentie en datum) en waaruit de conformiteit blijkt (of er kan aangetoond worden dat de inbreuken zijn geregulariseerd) mag dit verslag het verslag van de gelijkvormigheidscontrole vervangen. De draagwijdte van de controle moet duidelijk zijn en er hebben geen wijzigingen of uitbreidingen plaatsgevonden. Voor elke wijziging of uitbreiding heeft een andere gelijkvormigheidscontrole plaatsgevonden.

Betreffende de afwezigheid van de verslagen van controlebezoek:

Indien de eigenaar, uitbater of beheerder niet meer over de verslagen van controlebezoek beschikt, is het principe voor de elektrische installaties van de Algemene Directie Energie van toepassing.

Date approbation Comité – Datum goedkeuring Comité: 16/09/2020

Approbation pour émission – Goedkeuring voor uitgifte :

DG Energie / AD Energie :

Date et signature / Datum en handtekening :

SPF Emploi / FOD Werkgelegenheid :

Date et signature / Datum en handtekening :

Danny De
Baere
(Signature)

Digitaal ondertekend
door Danny De Baere
(Signature)
Datum: 2020.09.16
18:47:15 +02'00'

Ce document sera diffusé aux destinataires par les autorités compétentes (DG Energie / SPF Emploi)

Dit document zal aan de bestemmingen door de bevoegde overheden (AD Energie / FOD Werkgelegenheid) bezorgd worden.