

Document complété par les autorités compétentes (DG Energie / SPF Emploi)
Document ingevuld door de bevoegde overheden (AD Energie / FOD Werkgelegenheid)

Fiche numéro (xls) – Fichenummer (xls) : 2

Date approbation Comité – Datum goedkeuring Comité : 16/09/2020

Sujet - Onderwerp :

Réalisation des contrôles – Uitvoering van de controles
Interprétation des prescriptions – Interpretatie van de voorschriften
Mise en œuvre des prescriptions – Uitvoering van de voorschriften
Autre question, problème, ... - Andere vraag, probleem, ...

Livre – Boek :

Livre 1 – Boek 1 Domestique/Huishoudelijk Non domestique/Niet-huishoudelijk
Livre 2 – Boek 2
Livre 3 – Boek 3

Chapitre, section, sous-section – Hoofdstuk, afdeling, onderafdeling :

Section 9.1.1. Livres 1, 2 et 3 / Afdeling 9.1.1. Boeken 1, 2 en 3

Description du sujet – Beschrijving van het onderwerp :

Instructions sécurité des personnes/premiers soins

Instructies voor de veiligheid van personen/EHBO

Réponse :

Les instructions de sécurité sont enregistrées dans les devoirs du propriétaire, gestionnaire ou exploitant. Il s'agit donc d'une obligation du propriétaire, gestionnaire ou exploitant.

Exemples d'endroits pour leur emplacement :

- Des endroits dits à risque particulier de choc électrique.
- Voir aussi les prescriptions liées au placement des panneaux d'avertissement contre les dangers des installations électriques.

Le choix de leur emplacement reste de la responsabilité du propriétaire, gestionnaire ou exploitant. Cela reste donc un devoir du propriétaire, gestionnaire ou exploitant de s'assurer de leur présence.

Il va sans dire que des accords contractuels peuvent être conclus sur le placement de la signalisation initiale lors de la livraison d'installations nouvelles ou modifiées. Mais par la suite, l'entretien est de la responsabilité du propriétaire, gestionnaire ou exploitant.

L'organisme agréé doit indiquer dans son rapport si des pictogrammes (et instructions synoptiques sécurité/1ers soins) sont affichés (état, quantité et endroit). Cette indication peut être reprise comme simple observation (point d'attention) sur le rapport de contrôle. L'organisme agréé doit faire aucune évaluation de l'emplacement, à moins que s'il s'agit d'un mauvais emplacement évident (qui peut être déterminé par un contrôleur prudent et raisonnable) des pictogrammes. En cas d'absence de ces instructions de sécurité lors du contrôle, l'organisme agréé le mentionne également comme observation (point d'attention), tout comme cela se fait lors de l'absence de l'analyse des risques dans le cadre du Livre 3 titre 2 du code du bien-être au travail.

Points d'attention du SPF Emploi :

Pour des installations électriques qui tombent aussi sous le code du bien-être au travail, le titre 6 du Livre III mentionne : « *Il incombe à l'employeur de fournir des instructions de sécurité et les signaux de santé et de sécurité nécessaires.* ». Les devoirs de l'employeur relatives aux instructions de sécurité et de signalisation sont également reprises dans le titre 2 du Livre III (articles 10, 17, 19 et 20). Le code du bien-être au travail complète les prescriptions du nouveau RGIE.

Antwoord:

De veiligheidsinstructies zijn vermeld in de plichten van de eigenaar, beheerder of uitbater. Het gaat dus over een verplichting voor de eigenaar, beheerder of uitbater.

Voorbeelden van ruimten waarin de instructies moeten worden aangebracht:

- Ruimten met een zogenaamd verhoogd risico op elektrische schokken.
- Zie ook de voorschriften betreffende de plaatsing van de waarschuwingsborden tegen de gevaren van de elektrische installaties.

De keuze van de plaatsing van de instructies blijft de verantwoordelijkheid van de eigenaar, beheerder of uitbater. Het blijft dus de plicht van de eigenaar, beheerder of uitbater om ervoor te zorgen dat zij worden aangebracht.

Uiteraard kunnen er contractuele afspraken gemaakt worden over hoe de signalering initieel bij oplevering van nieuwe of aangepaste installaties gebeurt. Maar nadien behoort de instandhouding ervan tot de verantwoordelijkheid van de eigenaar, beheerder of uitbater.

Het organisme dient in zijn verslag te vermelden of er pictogrammen (en synoptische veiligheids-/EHBO instructies) zijn uitgehangen (staat, aantal en waar). Deze aanwijzing kan als een eenvoudige bemerking (aandachtspunt) in het controleverslag worden vermeld. Het erkend organisme moet geen evaluatie maken van de plaatsing, tenzij het gaat over een klaarblijkelijke misplaatsing (die door een voorzichtig en verstandig keurder kan vastgesteld worden) van de pictogrammen. In geval van afwezigheid van deze veiligheidsinstructies bij de controle vermeldt het erkend organisme dit als bemerking (aandachtspunt), net zoals dit gebeurt bij afwezigheid van de risicoanalyse in het kader van Boek 3 titel 2 van de codex over het welzijn op het werk.

Aandachtpunten van de FOD Werkgelegenheid:

Voor elektrische installaties die ook onder de Codex over het welzijn op het werk vallen, vermeldt titel 6 van Boek III: *“Het is de taak van de werkgever om te voorzien in veiligheidsinstructies en in de nodige veiligheids- en gezondheidssignalering.”*. De plichten van de werkgever betreffende de veiligheidsinstructies en de signalering zijn ook in titel 2 van Boek III opgenomen (artikelen 10, 17, 19 en 20). De Codex over het welzijn op het werk vult de voorschriften van het nieuwe AREI aan.

Date approbation Comité – Datum goedkeuring Comité: 16/09/2020

Approbation pour émission – Goedkeuring voor uitgifte :

DG Energie / AD Energie :

Date et signature / Datum en handtekening :

SPF Emploi / FOD Werkgelegenheid :

Date et signature / Datum en handtekening :

**Danny De
Baere
(Signature)**

Digitaal ondertekend
door Danny De Baere
(Signature)

Datum: 2020.09.16
18:48:14 +02'00'

Ce document sera diffusé aux destinataires par les autorités compétentes (DG Energie / SPF Emploi)

Dit document zal aan de bestemmingen door de bevoegde overheden (AD Energie / FOD Werkgelegenheid) bezorgd worden.